Rapport de l'examen d'une installation intérieure au gaz

Lieu du contrôle: Ruisbroeksesteenweg 191, 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Belgique

Type de contrôle: Contrôle périodique

Date du contrôle: 07/05/2021

Prochaine visite avant le: Non applicable

Agent-visiteur: Michael Di Martino

CONCLUSION : CONFORME

Identification des tiers

Donneur d'ordre

Nom	Buttice Salvatore
Adresse	Ruisbroeksesteenweg 191, 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Belgique

Propriétaire, exploitant ou gestionnaire

Nom	Buttice Salvatore
Adresse	Ruisbroeksesteenweg 191, 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Belgique

Installateur

Nom	Buttice Salvatore
TVA	

Identification de l'installation au gaz

Adresse	Ruisbroeksesteenweg 191, 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Belgique
Code EAN	
Type de gaz	Gaz naturel
Pression de service	25 mbar
GRD	Fluvius
Etat du compteur	Ouvert
Numéro de compteur	94946620
Index	0,0

Atlas contrôle ASBL
Organisme de contrôle agréé
Siège d'exploitation: Luchthavenlaan 25A/6 1800 Vilvoorde
Tel: +32 2 226 64 04 | Mail: office@atlascontrole.be
TVA BE0732536476 | RPM Bruxelles

Atlas Contrôle .

Rapport Gaz

Rapport N° 602

Original

663 - INSP

Base(s) Règlementaires

663 - INSP

NBN D51-003 : Installations intérieures alimentées en gaz naturel et placement des appareils d'utilisation - Dispositions générales

NBN/DTD B61-002 : Chaudières de chauffage central dont la puissance nominale est inférieure à 70 kW

Description de l'installation

Canalisations

Type	Longueur (m)
Cuivre	10

Appareil(s) au gaz

Fabricant	Modèle	P(n) kW	Catégorie	Type
Vaillant	VCW 346/5-5	30	I2e(s)b	C33

Examens

Concerne	Chaudière
Type de contrôle	Contrôle périodique
Contrôle visuel des parties visibles	OK
Essai d'étanchéité	OK
Test avec	Compteur
Numéro de série	TE312-009/63320573
Gaz d'essai	Gaz combustible
Pression d'essai	Pression de service

Remarques

Néant

Infractions

Néant

Conclusion

Suite à l'examen, l'installation est déclarée **conforme**.

L'installation est étanche

L'agent Visiteur

Michael Di Martino

Annexes