DEGROS
tankservice

ERKEND DOOR HET MINISTERIE VAN LEEFMILIEU

CONFORMITEITSATTEST VOOR MAZOUTRESERVOIRS

Aan [redacted]
Eigenbilzenstraat 103
3740 Bilzen

Mazoutleverancier : ***onbekend*** *Uw tank werd gecontroleerd door :* ***Degros Francis SV00022***

Datum controle	**19/09/2025**
Adres Reservoir	**idem**
Beschermingszone waterwinning	**neen**
Nominale inhoud	**3000**
Materiaal	**Staal**
Dubbelwandig	**neen**
Buitenwand toegankelijk (bovengronds)	**ja**
Nummer van het reservoir	**geen**
Datum ingebruikstelling	**voor 01/08/1995 (=bestaande installatie)**
Datum vorige controle	**geen**

Indeling *1. kleiner dan 6000 liter voor verwarming van een particulier gebouw* **X**

2. Andere reservoirs dan voorzien in punt 1 (ingedeeld in klasse III)

Dit keuringsbewijs stemt overeen met de staat van de tank op het ogenblik van de keuring en met de juiste tankgegevens die ons door de exploitant en/of eigenaar verstrekt werden

CONTROLES

Inzage van het vorig rapport of documenten van de tank	**NIET BESCHIKBAAR**
Visuele controle van de toebehoren	**OK**
Visuele controle van de uitwendig zichtbare delen	**OK**
Documenten bouw en plaatsing van de houder	**NIET BESCHIKBAAR**
Inkuiping	**NIET NOODZAKELIJK**
Overvulbeveiligingssysteem	**SONDE**
Controle van water en slib	**GEEN**
Lekdetektiesysteem	**GEEN**
Meetsysteem	**PEILSTOK**
Wanddikte	**3 mm**
Stabiliteit	**OK**
Visuele controle buitenwand	**ACHTERZIJDE NIET INSPECTEERBAAR**
Verontreiniging buiten het reservoir	**GEEN WAARNEEMBARE**
Dichtheidstest	**STATISCH**

Opmerkingen

Tankcontrole geslaagd
Tank dicht
Controle aangeraden voor **19 september 2030**

Merkteken groen
De tank werd gekeurd voor verwarmingsdoeleinden

Ik verklaar de controles uitgevoerd te hebben die wettelijk zijn voorgeschreven door de wet op de bodemverontreiniging



Degros Francis

Tankservice Degros Francis
Hendrik Prijslaan 47
3803 St Truiden

FORTIS BE 66 0020 0311 2543
BTW BE 0720 848 570
tankservice.degros@gmail.com

Erkend tanktechnicus SV00022
www.tankservice-degros.be
GSM 0474 / 07 19 19