

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

Plaats van het onderzoek : <u>Acacia laan 1</u> <u>1600 Sint Pieters leeuw</u>	Datum van het onderzoek : <u>13/02/17</u>
Type : <u>app 1e</u>	Inspecteur : <u>Bal A</u>
Eigenaar :	Installateur : <u>Algobat</u>
.....	☒ B.T.W. nr. :
.....	☐ I.K. nr. :
EAN Nr.	
Teller Nr. <u>4994634</u>	

Aard onderzoek : Art AREI	270	271	271bis	274	276bis	278	86	87/86	87/88	95	NET	TT	
	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☒	☐

Netbeheerder : eandis Spanning : 3x230 V Meter / bord verbinding : 10 mm² Max beveiliging : 40 A

Aantal borden : 2 Aantal kringen : 16 Aardelektrode : ☐ lus ☒ pen weerstand : 22,8 Ω Isolatie : 14,3 MΩ

DIFFERENTIEELSCHAKELAARS:							Test	x 2,5
I_{Δ}	300 mA	In	40 A	I^2t	225 kA ² s Type : A	Beschermde kringen	16	04 04
I_{Δ}	30 mA	In	40 A	I^2t	225 kA ² s Type : A	Beschermde kringen	16	04 04
I_{Δ}	 mA	In	 A	I^2t	 kA ² s Type :	Beschermde kringen		

BESCHRIJVING INSTALLATIE:	Aantal kringen	Bescherming	Sectie	Aantal kringen	Bescherming	Sectie
☒ ZIE SCHEMA	9	C20A 2p	2,5mm ²			
	6	C16A 2p	2,5mm ²			
	1	C32A 2p	6mm ²			

Visueel nazicht (algemeen)	☒ OK ☐ NOK	Directe aanraking	☒ OK ☐ NOK	Indirecte aanraking	☒ OK ☐ NOK
Aansluitingen	☒ OK ☐ NOK	Correcte schema's	☒ OK ☐ NOK		☐ NVT
Continuïteit	☒ OK ☐ NOK	Equipotentiale verbindingen	☐ OK ☐ NOK		☐ NVT
Toestellen / Verlichting	☐ OK ☐ NOK		☒ NVT		☒ in afwachting

OPMERKINGEN / INBREUKEN / NOTA'S

* keuken x badkamer nog te plaatsen

BESLUIT

- ☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het AREI. De volgende periodieke keuring is te voorzien voor 13/02/2017
- ☐ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- ☒ Het (de) ééndraads- en opstellingsschema(s) werden door het erkend organisme voor gezien getekend.
- ☐ De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI. Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd. De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen.
- ☐ Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het AREI, moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte. De gegevens van de nieuwe eigenaar worden ons bezorgd na het verlijden van de akte. Indien de herkeuring gebeurt door een ander erkend organisme, dient deze ons hiervan op de hoogte te brengen.

Voor de directeur, de inspecteur : (naam en handtekening)

Bal A
Algobat

Aantal bijlage(n): 1

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

Plaats van het onderzoek : <i>Aracia laan 1 1600 Sint Pieters leeuw</i>	Datum van het onderzoek : <i>13/02/17</i>
Type : <i>gpd 1e</i>	Inspecteur : <i>Bal A</i>
Eigenaar : <i>gpd 1e</i>	Installateur : <i>Alphabet</i>
	☒ B.T.W. nr. : ☐ I.K. nr. :
EAN Nr. : Teller Nr. <i>4994634</i>	

Aard onderzoek : Art AREI	270	271	271bis	274	276bis	278	86	87/86	87/88	95	NET	TT	
	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☒	☐

Netbeheerder : *eandis* Spanning : *3x230* V Meter / bord verbinding : *10* mm² Max beveiliging : *40* A

Aantal borden : *2* Aantal kringen : *16* Aardelektrode : ☐ lus ☒ pen weerstand : *22.8* Ω Isolatie : *14.3* MΩ

DIFFERENTIEELSCHAKELAARS:						Test	x 2,5
Δ	300 mA	In : 40 A	I ² t : 225 kA ² s	Type : A	Beschermde kringen	16	ok ok
Δ	30 mA	In : 40 A	I ² t : 225 kA ² s	Type : A	Beschermde kringen	16	ok ok
Δ	 mA	In : A	I ² t : kA ² s	Type :	Beschermde kringen		

BESCHRIJVING INSTALLATIE:	Aantal kringen	Bescherming	Sectie	Aantal kringen	Bescherming	Sectie
☒ ZIE SCHEMA	<i>9</i>	<i>C20A 2p</i>	<i>2.5mm²</i>			
	<i>6</i>	<i>C16A 2p</i>	<i>2.5mm²</i>			
	<i>1</i>	<i>C32A 2p</i>	<i>6mm²</i>			

Visueel nazicht (algemeen)	☒ OK ☐ NOK	Directe aanraking	☒ OK ☐ NOK	Indirecte aanraking	☒ OK ☐ NOK
Aansluitingen	☒ OK ☐ NOK	Correcte schema's	☒ OK ☐ NOK ☐ NVT		
Continuïteit	☒ OK ☐ NOK	Equipotentiale verbindingen	☒ OK ☐ NOK ☐ NVT	☒ in afwachting	
Toestellen / Verlichting	☐ OK ☐ NOK	☒ NVT			

OPMERKINGEN / INBREUKEN / NOTA'S

** Keuren x bodkansen nog te plaatsen*

BESLUIT

- ☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het AREI. De volgende periodieke keuring is te voorzien voor *13-02-2017*
- ☐ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, toegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- ☐ Het (de) ééndraads- en opstellingsschema(s) werden door het erkend organisme voor gezien getekend.
- ☐ De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI. Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd. De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen.
- ☐ Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het AREI, moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte. De gegevens van de nieuwe eigenaar worden ons bezorgd na het verlijden van de akte. Indien de herkeuring gebeurt door een ander erkend organisme, dient deze ons hiervan op de hoogte te brengen.

Voor de directeur, de inspecteur : (naam en handtekening)

*Bal A
Alphabet*

Aantal bijlage(n): *1*