

CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS

WILS EDDY

BROEKSTRAAT 115

24 91 Bate - Olm

0141300898 / 0479435412

DE 27 3770 79543673

KLANT

Náam: Peeters Remy
Straat en nummer: Gunder Outen 160
Postcode en gemeente: Mol 2400

Tel.: Fax:

Adres opslaginstallatie indien verschillend van adres klant:

Inhoud 1000 L
Klasse 3 (17.3.6.1a) Klasse 3 (17.3.6.1b) Klasse 2 Klasse 1
Ovaal
Datum van plaatsing: 1971

Cilindrisch
Toegankelijk
Staal
Parallelepipedisch
Inkuiping
Polyester
Rond
Niet toegankelijk
Polyethyleen
Andere:

VISUELE CONTROLE

(kruis aan wat van toepassing is)

	Aanwezig Ja	Nee	Controle OK	Niet OK
TOEZICHTSPUT				
Staat toezichtspuit	☐	☐	☐	☐
Dichtheid toezichtspuit			☐	☐
Vervuiling rond tank			☐	☐
Staat deksel			☐	☐
INKUIPING/	☐	☐		
Algemene staat			☐	☐
Waterdicht			☐	☐
Koolwaterstofdicht			☐	☐
LEIDINGEN				
Aansluitingen (ontluchting, vulling)			☐	☐
Staat leidingen (ontluchting, vulling)			☐	☐
Uitmonding leidingen			☐	☐
Staat aanvoerleiding			☐	☐
Staat terugvoerleiding	☐	☐	☐	☐
Stookoliefilter	☐	☐	☐	☐
RESERVOIR				
Algemene staat tank			☒	☐
VORIG CERTIFICAAT	☒	☐	☒	☐

ACCESSOIRES

(kruis aan wat van toepassing is)

	Aanwezig Ja	Nee	Controle OK	Niet OK
Peilmeting				
Peilal	☐	☐	☐	☐
Mechanisch	☐	☐	☐	☐
Pneumatisch	☐	☐	☐	☐
Ultrasoon	☐	☐	☐	☐
Andere	☒	☐	☒	☐
Overvulbeveiliging				
Fluit	☒	☐	☒	☐
Electronische sonde	☐	☐	☐	☐
Lekdetectie				
Vloeistof	☐	☐	☐	☐
Onderdruk	☐	☐	☐	☐
Overdruk	☐	☐	☐	☐
Peilputten	☐	☐	☐	☐
Andere	☐	☐	☐	☐
Kathodische bescherming				
mV	☐	☐	☐	☐

OPMERKINGEN

geen beschadigingen aan
tank of leiding

TESTEN

(kruis aan wat van toepassing is)

	uit- gevoerd	niet uit- gevoerd	OK	Niet OK
Water- en slibbemonstering	☐	☐	☐	☐
Dichtheidscontrole				
Ultrasoon	☐	☐	☐	☐
Onderdruk	☐	☐	☐	☐
Overdruk	☐	☐	☐	☐
Andere	☐	☐	☐	☐
Potentiaalmeting	☐	☐	☐	☐
Corrosiviteitsonderzoek bodem: zie rapport				
Van toepassing	☐	☐	☐	☐
Rapporten in bijlage	☐	☐	☐	☐

Opmerkingen / uitgevoerde werkzaamheden

bevestig in dekt nummer de afdrukken van het elektrisch certificaat.

BESLUIT: (kruis aan wat van toepassing is)

☒ Groen De tank mag in dienst blijven
☐ Oranje De tank mag nog 6 maand gebruikt en gevuld worden
☐ Rood De tank mag niet meer gevuld worden ☐ De tank mag nog gebruikt worden ☐ De tank mag niet meer gebruikt worden

TECHNICUS

Voornaam en achternaam: Wils Jos
Erkenningsnummer: SVO 2095 SVO 2094

DATUM KEURING: 2 - 2 - 2026

DE VOLGENDE CONTROLE
MOET GEBEUREN VOÓR 2 - 2 - 2031