AIB-VINÇOTTE
GIOT J.M.
1154
23.03.1988

Adresse de l'installateur	Adresse du lieu de l'installation
Mr Willy FALQUE 2 ETANG des Sources, 40 6340 JAUY	R. de la Pépinière, 8 5000 NAMUR

1° ETAGE

3,230 V
4x10²
VVB
A
Δ 300 mA

C D E B F G H I J K L M

20A — VVB 3x2,5 E — Cave — K1
16A — VVB 3x2,5 E — K1, K2, K3
20A — VVB 3x2,5 E — K1, K2
Δ 30mA
16A — VVB 3x2,5 E — K1, K2, K3
20A — VVB 5x4² m — ⊙
20A — VVB 3x2,5 E — K1, K2
20A — VVB 3x2,5 E — K1, K2
20A — VVB 3x2,5 E — K1, K2, K3
20A — VVB 3x2,5 E — K1, K2
20A — VVB 3x2,5 E — K1, K2
20A — VVB 3x2,5 E — K1, K2

Entrepreneur
Bureau d'Etudes
[illegible]

20168556
Bd. 89 no.



1' ETAGE

adresse de l'installateur	adresse du lieu de l'installation
Mr Willy FALQUE R Etang des Sources, 10 5310 DHUY	R de la pépinière, 57 5000 NAMUR

AIB-VINÇOTTE
GIOT J.M.
1154

Enercetec A.S.B.L – Organisme de contrôle agréé
✆: 071/166.567
✉: info@enercetec.be
IBAN: BE97 0689 3590 6749

679-INSP

Rapport : E1-23227-03

Schéma(s) unifilaire(s) : **1** Plan(s) de position : **1** Annexe(s) :**0**

Procès-verbal de contrôle d'une installation électrique domestique à basse tension et à très basse tension suivant les prescriptions du RGIE Livre 1 (AR 08/09/2019).

1. Identification

Adresse de l'installation (Unité d'habitation) : **Collignon Murielle Appartement 1er, 37, Rue de la Pépinière- 5000 Namur**
Propriétaire/exploitant/gestionnaire : ,
Responsable de l'exécution des travaux : **Willy Falque** TVA : Néant
Compteur : n°: **20168556** EAN : **non communique**
Index Jour : **29110kWh**

2. Branchement

Tension de service : **3x230V**
Protection branchement : **Existante de** **25A**
Alimentation tableau principal : **VVB - 4x10mm²**
Interrupteur général : **40A/300mA - type A**

Cachet GRD : ORES

3. Prise de terre, circuits, protections

Type de prise de terre : **Piquet(s) de terre**

Nombre de tableau	Dénomination	Nombre de circuits
1	TGBT	11

4. Description

Installation datant d'avant le 01/06/2020
Voir plan(s) et/ou schéma(s) en annexe.

5. Contrôle

Type de contrôle : **Chapitre 6.5. Visite de contrôle.**
Base : **Sous-section 4.2.4.3. Protection contre les chocs électriques par contacts indirects dans les lieux domestiques.**
Dérogations : **Néant.**
Résistance de dispersion de la prise de terre : **22Ω** Isolement général : **2.5MΩ**

- ☑ Adéquation entre les dispositifs de protection différentiels et la valeur de la résistance de dispersion de la prise de terre
- ☑ Adéquation entre les dispositifs de protection contre les surintensités et les sections des circuits qu'ils protègent
- ☑ Correspondance des schémas à l'installation
- ☑ Etat du matériel d'installation fixe
- ☑ Contacts directs et indirects
- ☑ Fonctionnement des dispositifs de protection différentiel par leur bouton test
- ☑ Boucles de défaut et raccordement correct des dispositifs de protection différentiel
- ☑ Continuité des connexions équipotentielles et des conducteurs de protection

6. Infractions/Observations

Inf/Obs	Article réf.	Infraction(s) – Observation(s)
	Néant	

7. Conclusions

Seules les parties visibles et accessibles de l'installation ont pu être vérifiées.

L'installation existante est conforme aux prescriptions du RGIE Livre 1.

Le dispositif de protection différentiel : **était plombé**
Les schémas ont été visés
Le prochain contrôle est à effectuer avant le : 15/11/2048

8. Conseils (Rappel des prescriptions réglementaires)

Ce procès-verbal doit être conservé dans le dossier de l'installation électrique. Toute modification intervenue dans l'installation électrique doit être renseignée dans le dossier.
Il y a lieu d'aviser immédiatement le Service Public Fédéral Economie, Direction Energie Electrique de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence de l'Electricité.
(1) Les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite de contrôle périodique sont exécutés sans retard et toutes mesures adéquates prises pour qu'en cas de maintien en service de l'installation, lesdites infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens.

Pour OA : **Roland François** Date : **15/11/2023** Visa:

Roland François
0455/10.83.02