



Alles keurig onder één dak

CERTIFICAAT BUITENDIENSTSTELLING OPSLAGTANK

FIRMA (UITVOERDER)

VASTGOED EXPERTS

Langvoort 17

2430 Laakdal

+32 14 89 34 76

info@vastgoedexperts.com

BTW BE0667 567 856

OPDRACHTGEVER

Naam: BV ALM GROUP

Adres: Toemaathoek 117, 2400 - Mol - BE

Tel: (+32)488266376

BTW BE 0892749891

REINIGINGSADRES

Adres: Gompelbaan 155

2400 - Mol (BE)

ATTESTNUMMER 2025_233

KENMERKEN VAN DE TANK

☒ ondergronds	☐ groeve	☐ cilindrisch	☒ staal (enkelwandig)
☐ bovengronds	☒ niet toegankelijk	☒ rond	☐ staal (dubbelwandig)
	☐ toegankelijk	☐ parallellepipedum	☐ roestvast staal
	☐ inkuiping	☐ ovaal	☐ gewapend thermohardende kunststoffen
	☐ andere: _____	☐ andere: _____	☐ andere kunststoffen
			☐ prefabconstructie

KENPLAAT VAN DE TANK*

☐ aanwezig ☒ niet aanwezig of onleesbaar, gegevens overgenomen van Niet aanwezig

merk: NVT

fabricagenummer: NVT

de laatste twee cijfers van het jaartal van de controle: NVT

☐ nr. prototypekeuring: ☒ n.v.t

norm: NVT

☒ inhoud: 5000 liter ☐ diameter: 0 en lengte: 0

*Dit is niet de merkplaat of klever die wordt aangebracht naar aanleiding van een (periodieke) controle maar de kenplaat die wordt aangebracht bij het merken van de houder overeenkomstig de codes van goede praktijk inzake bouw en controle van vaste houders (bijlage 5.17.2, van titel IJ van het VLarem).

VISUELE CONTROLE (TANK)

tank	staat wanden (schildering, isolatie, ...)	☒ ok ☐ niet ok	opmerkingen: _____ _____ _____ _____
	algemene staat tank	☒ ok ☐ niet ok	
	zichtbare verontreiniging rond tank	☐ ok ☒ nee	
	organoleptische verontreiniging	☐ ok ☒ nee	

Hierbij verklaren wij ondergetekende dat voornoemde opslagtank buiten dienst is gesteld: zie omschrijving volgens de op dit moment geldende wetgeving. VLAREM-II ART 6.5.5.5 voor particuliere tanks. VLAREM-II ART 5.17.4.2.13 & ART 5.17.4.3.21 voor professionele installaties.

- | | | | |
|-------------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------|
| ✓ EPC keuringen | ✓ Regularisatie elektriciteit | ✓ Stookolietank keuringen | ✓ Montage immoborden |
| ✓ Elektrische keuringen | ✓ Plaatsbeschrijvingen | ✓ Vastgoedfotografie | ✓ Asbestinventaris |



Alles **keurig** onder één dak

CERTIFICAAT BUITENDIENSTSTELLING OPSLAGTANK

ATTESTNUMMER **2025_233**

LEDIGING EN REINIGING OPSLAGTANK

gebruikte reinigingsmiddelen (merknaam): - DREFT	omschrijving reinigingsprogramma (druk, temperatuur, tijdsduur, voorspoeling, dosering reinigingsmiddelen): Leegzuigen tank 15 min Spoelen warm water onder hoge druk 15 min Reinigen onder hoge druk/reinigingsmiddel 15 min Leegzuigen tank 15 min
--	--

WERKZAAMHEDEN

Vermeld duidelijk en gedetailleerd waarom het onmogelijk is om de opslagtank te verwijderen (berekeningen kunnen worden toegevoegd als bijlage bij dit certificaat): **Tank ligt binnen de 3 meter van de burelen**

SOORT BUITENGEBRUIKSTELLING

reinigen tank ☒ ja ☐ nee	opvulling tank: ☒ ja ☐ nee (indien ja, gelieve onderstaande in te vullen)
verwijderen tank ☐ ja ☒ nee	☐ schuimbeton ☒ 2 componenten schuim ☐ zand

Hierbij verklaren wij ondergetekende dat voornoemde opslagtank buiten dienst is gesteld: zie omschrijving volgens de op dit moment geldende wetgeving. VLAREM-II ART 6.5.5.5 voor particuliere tanks. VLAREM-II ART 5.17.4.2.13 & ART 5.17.4.3.21 voor professionele installaties.

- | | | | |
|-------------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------|
| ✓ EPC keuringen | ✓ Regularisatie elektriciteit | ✓ Stookolietank keuringen | ✓ Montage immoborden |
| ✓ Elektrische keuringen | ✓ Plaatsbeschrijvingen | ✓ Vastgoedfotografie | ✓ Asbestinventaris |



CERTIFICAAT BUITENDIENSTSTELLING OPSLAGTANK

Hierbij verklaart de firma: **Vastgoedexperts**

Dat de stookolietank met reinigingsattest nr. **2025_233**

- ☒ Werd gereinigd conform de huidige VLAREM-II wetgeving.
- ☒ Werd buitengebruik gesteld, opgevuld met een inert materiaal, conform de huidige VLAREM-II wetgeving.
- ☐ Werd uitgegraven en verschroot volgens de VLAREM-II wetgeving.
- ☐ Werd verknipt en verschroot van de metalen bovengrondsetank.

Onder leiding van een erkend technicus: **- Davy Lopez-Gonzalez**

Aarzel niet om ons te contacteren voor alle verdere inlichtingen die u wenst.

Datum **24/06/2025**

Vastgoedexperts

-
- | | | | |
|-------------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------|
| ✓ EPC keuringen | ✓ Regularisatie elektriciteit | ✓ Stookolietank keuringen | ✓ Montage immoborden |
| ✓ Elektrische keuringen | ✓ Plaatsbeschrijvingen | ✓ Vastgoedfotografie | ✓ Asbestinventaris |